

## 완속 공용 충전시설 설치수량 산정방법 및 제품 결정기준

### 1. 2023년 완속 공용 충전시설 설치수량 산정기준(완속충전기 기준)

- 해당 장소에 기 설치된 충전시설이 없는 경우에는 주차면수의 5%까지 지원
- 해당 장소에 기 설치된 충전시설이 있는 경우에는 설치 가능 수량에서 기 설치된 모든 충전시설의 수를 제외

※ 설치 가능 수량은 계산 후 소수점 이하는 올림하여 처리한다.

※ 키오스크 및 전력분배형 충전기는 계산된 설치가능 수량 2를 곱한 수만큼, 파금형 콘센트는 4를 곱한 수만큼, 중속충전기는 0.3을 곱한 수만큼 지원 가능하다.

※ 기 설치된 급속충전기, 완속충전기는 1기로 산정하고, 키오스크 충전기는 2기당 완속충전기 1기, 파금형콘센트는 4기당 완속충전기 1기로 산정한다. 단, 기 설치된 충전기의 사용자가 소유자 또는 특정 차종 등으로 한정되어 있는 경우 해당 충전기는 기 설치 수량에서 제외한다.